



Prüfprotokoll: Druckprüfung / Klotz-Topkeilsystem mit Trittschalldämmung

Parameter / Parameters:

Kunde : Harpun Vertriebsgesellschaft
 Prüfer : Hochschule Rosenheim / Zentrallabor für Werkstoffprüfung / Maximilian Katona
 Art und Bezeichnung : Klotz-Topkeilsystem mit Trittschalldämmung (10 mm)
 Werkstoff : PE-HD
 Probentyp : Bauteil-Verbund aus Klotz/Topkeil/Trittschalldämmung
 Bemerkung : Prüfung bis 3 kN bzw. 5 kN
 Maschinendaten : 200 kN Kraftmessdose / Load cell
 Traversenwegaufnehmer / Crosshead travel encoder

Ergebnis / Result:

Legende	Nr	Probenbezeichnung	dL bei F_{max} mm
	1	Klotz: grün / Topkeil: grün	6,1
	2	Klotz: schwarz / Topkeil: schwarz	4,3

Kurvengrafik / Curve graphic:

