



Prüfprotokoll: Druckprüfung / Unterlegplatten Test protocol: Pressure test / Packing plates

Parameter / Parameters:

Kunde : Harpun Vertreibsgesellschaft mbH
 Prüfer : Hochschule Rosenheim / Zentrallabor für Werkstoffprüfung / Maximilian Katona
 Art und Bezeichnung : Kunststoff-Unterlegplatten f. konstr. Holzbau / Plastic packing plates f. timber construction
 Probentyp : Mini-Quickfix
 Bemerkung : Prüfung bis 2 t / Testing up to 2 t
 Maschinendaten : 200 kN Kraftmessdose / Load cell
 Traversenwegaufnehmer / Crosshead travel encoder

Ergebnis / Result:

Legende	Nr	Probenbezeichnung	l_0 mm	b_0 mm	h_0 mm	dL bei F_{max} mm
	1	Blau / Blue	50,0	38,0	1,0	0,4
	2	Weiß / White	50,0	38,0	2,0	0,5
	3	Rot / Red	50,0	38,0	3,0	0,7
	4	Schwarz / Black	50,0	38,0	4,0	0,9
	5	Grün / Green	50,0	38,0	5,0	0,8
	6	Gelb / Yellow	50,0	38,0	10,0	1,6

Kurvengrafik / Curve graphic:

